Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
г. Краснодар, ул. Дзержинского 95/1, тел.8(8612) 25-34-04.
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Отрадненского района
Краснодарский край, Отрадненский район, ст.Отрадная, ул. Октябрьская, 237
тел.: (86144) 3-50-37; e-mail: ogpn-otr@mail.ru

(наименование территориального органа МЧС России) (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) (наименование органа надзорной деятельности) (указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 3/1/2
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МБОУ СОШ № 3

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнения распоряжения главного государственного инспектора Отрадненского района по пожарному надзору подполковника вн. службы В.П. Иноземцева № 3 от 24 января 2018 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. 28 февраля 2018 года по 11 ч. 00 мин. 28 февраля 2018 года проведено плановое мероприятие по надзору старшим инспектором - государственным инспектором Отрадненского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы А.В. Решетовым на территории и помещениях МБОУ СОШ № 3 расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, с. Рудь, ул. Ленина, 15

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. директора МБОУ СОШ № 3 А.С. Назаровой

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
3/1/1	В здании школы отсутствует противопожарный люк с нормируемым пределом огнестойкости.	(ст. 5, 6, 151, 27, 88 таблица 24 ФЗ №123 от 22.07.2008г., (ред. от 10.07.2012г.); СНиП 21-01-97* п. 7.4).	08.09.2018	
3/1/2	Имеющейся пожарный щит не укомплектован пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6.	(Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.12г., п. 482)	08.09.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор - государственный инспектор
Отрадненского района по пожарному надзору
капитан внутренней службы А.В. Решетов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«28» февраля 2018 г. М.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

И.о. директора МБОУ СОШ № 3 А.С. Назарова

(должность, фамилия, инициалы)

«28» февраля 2018 г.