МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Отрадненского района

ул. Октябрьская, д.237, ст. Отрадная, 352291
телефон: 3-48-05; факс: 3-38-78 (код 86144)

01.03.2018 № 218-9-37-18

на № _____ от _____ 2018г.

И.о. директора МБОУ СОШ № 3
А.С. Назаровой

Краснодарский край,
Отрадненский район, с. Рудь ул.
Ленина, 15

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 50/5

« 01 » марта 2018 г. ст. Отрадная
(место рассмотрения, город, село, район)

Я, ВрИО главного государственного инспектора Отрадненского района по пожарному надзору капитан вн. службы А.В. Решетов, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 237
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассмотревшего дело)

рассмотрев постановление № 5 от «01» марта 2018 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на **юридическое лицо** – МБОУ СОШ № 3
(полное наименование юридического лица) (ненужное зачеркнуть) (полное наименование юридического лица) (или фамилия, имя, отчество виновного лица)

Краснодарский край, Отрадненский район, с. Рудь, ул. Ленина, 15
(юридический адрес или адрес регистрации)

УСТАНОВИЛ:

В период с 09 ч. 00 мин. 28 февраля 2017 года по 11 ч. 00 мин. 28 февраля 2017 года проведено плановое мероприятие по надзору старшим инспектором - государственным инспектором Отрадненского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы А.В. Решетовым на территории и помещениях МБОУ СОШ № 3 расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, с. Рудь, ул. Ленина, 15. В ходе мероприятия по надзору выявлено, что МБОУ СОШ № 3 допущены нарушения ФЗ №123 от 22.07.2008 (ред. от 10.07.2012г.) года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства №-390 от 25.04.2012; СНиП 21-01-97*.
(место совершения нарушения с подробным указанием наименования объекта, адреса в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта (назначение, этажность, тепло-, водо- и электроснабжение и т. п.), имеющая отношение к делу законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

1. В здании школы отсутствует противопожарный люк с нормируемым пределом огнестойкости. (ст. 5, 6, 151, 27, 88 таблица 24 ФЗ №123 от 22.07.2008г., (ред. от

10.07.2012г.); СНиП 21-01-97* п. 7.4).

2. Имеющейся пожарный щит не укомплектован пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6. (Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.12г., п. 482)

(указывается существо нарушения, последствия происшедшего события, в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как, размер ущерба)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное **ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях**

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13; 4.2 ч.1

(указываются номера статей

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

Вам необходимо:

1. **Рассмотреть настоящее представление на собрании специалистов.**
2. **Повысить требования к ответственности рабочих и специалистов за исполнением возложенных на них обязанностей.**
3. **Создать комиссию и провести расследование по имеющимся нарушениям и невыполнениями требований правил пожарной безопасности.**
4. **Усилить работу среди рабочих и специалистов по проведению противопожарных инструктажей и пожарно-технических минимумов.**
5. **Принять срочные необходимые меры по устранению выявленных недостатков, отраженных в предписании (акте).**

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Государственный инспектор Отрадненского района по пожарному надзору 218

(подпись лица, вынесшего представление) А.В. Решетов (ФИО)

Представление получил:

(дата, должность, подпись) А.С. Назарова (ФИО)

Представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)